UPS – Sistema de Energía Ininterrumpida 1.5

Característica	Requerimiento Mínimo
1. Salida	
1.1 Capacidad de Salida	1500 VA
1.2 Voltaje de Salida	230VA 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida
1.5 Onda	Sinusoidal
2. Entrada	
2.1 Voltaje de Entrada Nominal	230V
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)
2.3 Rango de voltaje para operaciones	186-284V 175-297V
3. Batería	
3.1 Tipo	Mantenimiento libre, batería sellada con electrolitos suspendidos a prueba de escapes
3.2 Tiempo de recarga	1.6 horas
3.3 Cantidad	1
4. Dimensiones	
4.1 Altura	Máxima 683.mm
4.2 Ancho	Máxima 351.00 mm
4.3 Profundidad	Máxima 452.00 mm
4.4 Peso	No más de 98.64Kg
5. Temperatura	
5.1 Ambiente operativo	0-40C
5.2 Humedad relativa	0-95%
5.3 Temperatura almacenamiento	-15-45C
5.4 Disipación termal	540.00 BTU/hrs
6. Garantía	
6.1 Tiempo	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio