

OFERENTE	UPS 750W		UPS 2K		UPS 1.5K		UPS 500VA	
	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Compu-office dominicana	No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución	Cumple		Cumple		No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución
2. American business Machine (ABM)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3. Kelnnet computer	No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución	Cumple		Cumple		No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución
4. Ramirez & Mojica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5. Offitek srl	No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución	No cumple	No hay información suficiente para evaluar la propuesta	No cumple	No hay información suficiente para evaluar la propuesta	No Cumple	Equipo cotizado es de una gama menor a la necesaria en la institución
6. Maroctac Comercial srl	No Cumple	No presento fichas técnicas, sin esto no se puede evaluar la propuesta	No Cumple	No presento fichas técnicas, sin esto no se puede evaluar la propuesta	No Cumple	No presento fichas técnicas, sin esto no se puede evaluar la propuesta	No Cumple	No presento fichas técnicas, sin esto no se puede evaluar la propuesta
7. Proyectrem srl	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Elaborado por:

Ana J. Caamaño Ortega / Enc. Administración de Servicios TIC

Revisado y aprobado por:

Javier A. Forteza Ibarra / Director de tecnología de la información

