FORM-DTI REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

2019

Información General (A)	
Bien o Servicio a adquirir	UPS 750 watts
Fecha de Vigencia	
Referencia o Proceso	Procuradurio-DAF-CM-2020-0009
Nombre de la Empresa	Program advision 6
Fecha de la Propuesta	20-1-2020 General de la Republica

SISTEMA DE ENERGIA ININTERUMPIDA (UP\$) (B)

Características	Requerimiento Mínimo	Cumple (C)
Entrada	100/120 V	31
Potencia	700 Watts	51
Tiempo de autonomía	a media carga por lo menos 7 minutos	Si [°]
salidas	Al menos 4 de corriente	5/
Batería	Sellada sin necesidad de mantenimiento con electrolitos	51
Garantía	1 año	SECE DOM

Minoslo Pichordo

Firma del Vendedor

Sello de la Empresa Domingo

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio En la sección (c) el oferente deberá marcar con un SI, un NO o una X las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante inicializara la página o páginas con las que cuenta este formulario, colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.

REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

	INFORMACIÓN GENERAL (A)
Bien o Servicio a adquirir	UPS 2 KVA
Referencia (No. Proceso)	Procuraduria_DAF-CU-2020-0009
Nombre del Proveedor	Compu - Office Dominicana St
Fecha de la Propuesta	20-1-2020

Característica	Requerimiento Mínimo	Cumple
1. Salida		
1.1 Capacidad de Salida	2.2 KW / 2200 VA conversión doble	
1.2 Voltaje de Salida	120V 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida	5)
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total	
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida	5/
1.5 Onda	Sinusoidal	
2. UPS de Rack		Si
2.1 Tipo	Rack/Tower	Si
2.2 Cantidad de U	2	
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)	57
2.3 Red	Opción de Tarjeta de Red, USB, DB9 Serial	5)
Garantía	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio	51

Minosto Pichordo

Firma del Vendedor

Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.

República Dominicana Procuraduría General de la República ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

	INFORMACIÓN GENERAL	TENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Bien o Servicio a adquirir	UPS	
Fecha de Vigencia		
Referencia	2019	
- Cricia	Procuradurie	2-PAF-C4-2020-0009
LIDS of .		/

UPS – Sistema de Energía Ininterrumpida 1.5

Característica	Requerimiento Mínimo	Cumple
1. Salida		
1.1 Capacidad de Salida	1500 VA	
1.2 Voltaje de Salida	230VA 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida	
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total	
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida	
1.5 Onda	Sinusoidal	
2. Entrada		
2.1 Voltaje de Entrada Nominal	230V	
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)	
2.3 Rango de voltaje para operaciones	186-284V 175-297V	
3. Batería	175-2377	
3.1 Tipo	Mantenimiento libre, batería sellada con	
3.2 Tiempo de recarga	electrolitos suspendidos a prueba de escapes 1.6 horas	The second secon
3.3 Cantidad	1	
4. Dimensiones		
4.1 Altura	Máxima 683.mm	responsibility manufactures. Available of
4.2 Ancho	Máxima 351.00 mm	
4.3 Profundidad		
4.4 Peso	No más do 09 CAV	EDA
5. Temperatura	No más de 98.64Kg	SEICE DOWN
5.1 Ambiente operativo	0-40C	(6,
5.2 Humedad relativa	0-95%	
5.3 Temperatura	-15-45C	OFFICE DOM//
5.4 Disipación termal	540.00 BTU/hrs	A Commence of the Commence of
6. Garantía	2 10/00 D 1 0/11/3	To see the second
6.1 Tiempo	l año de garantía en partes y servicios en el sitio	Sonto Domingo, R

República Dominicana
Procuraduría General de la República
SPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNICAS

	INFORMACION GENERAL	
Bien o Servicio a adquirir	UPS	
Fecha de Vigencia	2019	
Referencia	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
	Procuradurio-DAF-Cy-2020-	-0000

	INFORMACIÓ	N DEL OFERENTE (C)
Nombre de la Empresa	Compu.	-Office Deminicana, SAL
Fecha de la propuesta	20-1.	7.03
Minrodo Pa	chords	COMPONING NAME OF THE PARTY OF
Firma del Ver	idedor	Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

EN LA SECCIÓN (A) SE MUESTRA LAS CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS PARA EL BIEN O SERVICIO

EN LA SECCIÓN (B) EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA X LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE CUENTA EL BIEN O SERVICIO OFERTADO

EN LA SECCIÓN (C) EL OFERENTE REGISTRARÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA FECHA EN LA QUE PRESENTA LA OFERTA, ASÍ MISMO DEBERÁ FIRMAR Y SELLAR TODAS PÁGINAS.

NOTA: PARA QUE PUEDA SER EVALUADA SU PROPUESTA DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE COMPLETADO Y ANEXARLE SU PROPUESTA TÉCNICA DE MANERA DETALLADA.

Recuerden que las especificaciones detallan los requerimientos mínimos, cualquier ítem con características mayores de los solicitados será bueno y valido.



FORM-DTI

REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Compu-office Dominican SRL

2012

	A
Información General	6949
	Company,

Bien o Servicio a adquirir

Fecha de Vigencia

Referencia o Proceso

Nombre de la Empresa

Fecha de la Propuesta

SISTEMA DE ENERGIA ININTERUMPIDA (UPS) (B)

Catacterísticas	Requerimiento Minimo	
Entrada	100/120 V	Cumple (C)
Potencia	500 Vatios	
Tiempo de autonomia	a media carga por lo menos 5 minutos	
Peso	Menos de 6.32Kg.	/ - na
Garantia	1 año	CICE DOMA

UPS 500 Vatios

Firma del Vendedor

ninalla Pichordo

Instrucciones

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio En la sección (c) el oferente deberá marcar con un SI, un NO o una X las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante inicializara la página o páginas con las que cuenta este formulario, colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.