

Información General (A)	
Bien o Servicio a adquirir	UPS 750 watts
Fecha de Vigencia	20 de Febrero 2020
Referencia o Proceso	Procuraduria - DAF - CM - 2020 - 0009
Nombre de la Empresa	Ramirez & Mojica
Fecha de la Propuesta	20 de Enero 2020

SISTEMA DE ENERGIA ININTERUMPIDA (UPS) (B)

Características	Requerimiento Mínimo	Cumple (C)
Entrada	100/120 V	Si
Potencia	700 Watts	NO
Tiempo de autonomía	a media carga por lo menos 7 minutos	
salidas	Al menos 4 de corriente	
Batería	Sellada sin necesidad de mantenimiento con electrolitos	
Garantía	1 año	Si

Lia Albuquerque

Firma del Vendedor



INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con un SI, un NO o una X las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante inicializara la página o páginas con las que cuenta este formulario, colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.



Información General (A)	
Bien o Servicio a adquirir	UPS 500 Vatios
Fecha de Vigencia	20 de Febrero 2020
Referencia o Proceso	Procuraduría-DAF-CM-2020-0009
Nombre de la Empresa	Ramirez & Mojica
Fecha de la Propuesta	20 de Enero 2020

SISTEMA DE ENERGIA ININTERUMPIDA (UPS) (B)

Características	Requerimiento Mínimo	Cumple (C)
Entrada	100/120 V	SI
Potencia	500 Vatios	SI
Tiempo de autonomia	a media carga por lo menos 5 minutos	
Peso	Menos de 6.32Kg.	SI
Garantía	1 año	SI

Lia Albuquerque
Firma del Vendedor



INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta
En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio
En la sección (c) el oferente deberá marcar con un SI, un NO o una X las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado
Finalmente el representante inicializara la página o páginas con las que cuenta este formulario, colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.

INFORMACIÓN GENERAL

Bien o Servicio a adquirir **UPS**
 Fecha de Vigencia **20 de Febrero 2020 2019**
 Referencia **Procuraduría-DAF-CM-2020-0009**

UPS – Sistema de Energía Ininterrumpida 1.5

Característica	Requerimiento Mínimo	Cumple
1. Salida		
1.1 Capacidad de Salida	1500 VA	Sí
1.2 Voltaje de Salida	230VA 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida	
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total	
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida	
1.5 Onda	Sinusoidal	Sí
2. Entrada		
2.1 Voltaje de Entrada Nominal	230V	
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)	Sí
2.3 Rango de voltaje para operaciones	186-284V 175-297V	
3. Batería		
3.1 Tipo	Mantenimiento libre, batería sellada con electrolitos suspendidos a prueba de escapes	NO
3.2 Tiempo de recarga	1.6 horas	NO
3.3 Cantidad	1	Sí
4. Dimensiones		
4.1 Altura	Máxima 683.mm	NO
4.2 Ancho	Máxima 351.00 mm	NO
4.3 Profundidad	Máxima 452.00 mm	NO
4.4 Peso	No más de 98.64Kg	Sí
5. Temperatura		
5.1 Ambiente operativo	0-40C	Sí
5.2 Humedad relativa	0-95%	Sí
5.3 Temperatura almacenamiento	-15-45C	Sí
5.4 Disipación termal	540.00 BTU/hrs	
6. Garantía		
6.1 Tiempo	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio	Sí

REPÚBLICA DOMINICANA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 2020

INFORMACIÓN GENERAL (A)

Bien o Servicio a adquirir	UPS 2 KVA
Referencia (No. Proceso)	Procuraduria- DAF-CM-2020-0009
Nombre del Proveedor	Ramirez & Mojica
Fecha de la Propuesta	20 de Enero 2020

Característica	Requerimiento Mínimo	Cumple
1. Salida		
1.1 Capacidad de Salida	2.2 KW / 2200 VA conversión doble	
1.2 Voltaje de Salida	120V 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida	SI
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total	NO
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal	NO
1.5 Onda	Valor de Crecida Sinusoidal	NO
2. UPS de Rack		
2.1 Tipo	Rack/Tower	
2.2 Cantidad de U	2	
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)	NO
2.3 Red	Opción de Tarjeta de Red, USB, DB9 Serial	SI
Garantía	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio	SI

Lia Albuquerque

Firma del Vendedor



INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.