

GENERADORES & MECANICA, SRL

GEMECA



C/ Summer Wells # 61, Villa Juana, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

Tel: 809-285-8941

e-mail: generadoresmecanica@hotmail.com

RNC: 1-32-02208-4

COTIZACION

Fecha	Número
5/5/2021	342

REPARACION Y VENTA DE PLANTAS ELECTRICAS Y MOTORES DIESEL EN GENERAL; MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES ELECTRICOS, LABORATORIO DIESEL PARA BOMBAS INYECTORAS E INYECTORES Y TURBO CARGADORES.

Cliente	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección	
Teléfono	
Condiciones	
RNC / CED.	

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PIEZA	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	PAILAS DE ACEITE	4,500.00	22,500.00
1	FILTRO SEPARADOR	850.00	850.00
3	FILTROS DE ACEITE	650.00	1,950.00
2	FILTROS DE AGUA	1,350.00	2,700.00
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2,300.00	4,600.00
1	FILTRO TRAMPA PF10	350.00	350.00
2	FILTROS DE AIRE	6,900.00	13,800.00
2	KITS PARA TURBO-CARGADOR	15,800.00	31,600.00
2	EJES IMPELLER	48,586.18	97,172.36
1	VALVULA SOLENOIDE 24V	4,500.00	4,500.00
1	SERVICIO POR MANTENIMIENTO AL MOTOR Y REPARACIÓN E INSTALACION DE DOS (2) TURBOS-CARGADORES.	30,000.00	30,000.00
		SUB-TOTAL	\$ 210,022.36
		ITBIS 18%	\$ 37,804.02
		TOTAL	\$ 247,826.38

NOTA: Esta Cotizacion sera valida por 30 dias

1 Año de Garantia

Firma Autorizada

Recibido Por

180,022.36



GENERADORES & MECANICA SRL

GEMECA

C/ Summer Wells # 61, Villa Juana, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

Tel: 809-285-8941 E-mail: generadoresmecanica@hotmail.com

RNC: 1-32-02208-4

6 de mayo del 2021

INFORME TECNICO

Informe técnico sobre las condiciones en que se encuentra la planta cummins de 600 kw con motor vta28.

Nuestros técnicos estuvieron inspeccionando el estado en que se encuentra su planta de emergencia 600 kw con motor cummins vta28, y nos vamos a someter al requerimiento que ustedes nos solicitan, pero advirtiéndoles que se debe cambiar el sello trasero del cigüeñal debido a que esta liqueando aceite y esto tiende a contaminar el generador a través del mismo, además les recomendamos el lavado a presión y sondeo del radiador.

Nota: en ocasión anterior estuvimos inspeccionando esta unidad y pudimos observar que está escapando suficiente compresión hacia el Carter por lo cual y debido a las horas que tiene de servicio les sugerimos que lo mas recomendable seria efectuarles un overhaul a su planta.


Aristides Figuerero
Gerente



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Generadores & Mecánica, Gemeca S.R.L.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, S/ REQ. NO. 021-1985, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.		1	\$ 210,022.36	\$ 37,804.02	\$ 247,826.36

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 247.826,38

Valor total de la oferta en letras: (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinte y Seis con 38 / 100).

² Si aplica.

3 Si applica.

JUR 02 2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras