



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFERTA ECONÓMICA

Nº EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

05 de mayo de 2021

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
01	Mantenimiento y Reparación Planta Eléctrica (marca OTTOMOTORES, motor CUMMINS GTA28)	Unidad	1	118,830.51	21,389.49	140,220.00
02	Mantenimiento y Reparación Planta Eléctrica (marca OTTOMOTORES, motor CUMMINS GTA28)	Unidad	1	13,950.00	2,511.00	16,461.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:				RD\$ 156,661.00		

Valor total de la oferta en letras: CIENTO CINCUENTA SEIS MIL SEISCIENTO OCHENTA Y UNO CON 00/100.

Carlos Luis Gómez Magallanes en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de GÓMEZ MAGALLANES

INGENIERÍA & SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Firma



¹ Si aplica.
² Si aplica.

Santo Domingo. D.N.
05 de mayo 2021

Señores:

Procuraduría General de la República (PGR)
Departamento Compras y Contrataciones
Proceso: PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026
Oferta Técnica

Distinguidos Señores PGR:

Permitanos presentar, permitanos presentarle nuestra propuesta Técnica, relacionada con el proceso de MANTENIMIENTO-REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985, Marcas OTTOMOTORES Motor Cummins GTA28 DE 600 KW, las cuales serán las siguientes:

❖ **Marcas OTTOMOTORES Motor Cummins GTA28 DE 600 KW.**

Reparación y Cambios:

- ✓ Cambio de Filtros de Gasoil.
- ✓ Cambios de Filtros de Aceite.
- ✓ Cambios de Filtros de Agua (Coolant)
- ✓ Cambios de Filtros de Trampa de Agua.
- ✓ Cambio de Aceite 15W40. (según el fabricante y nuestra experiencia, indica que esa planta eléctrica su motor conleva de 20 a 25 galones para su llenado, por lo que en nuestro presupuesto incluimos la cantidad correcta)
- ✓ Reparación de Turbo Cargador. (En nuestro levantamiento no se encontraban los turbos de la Planta Eléctrica, según no indicaron, la persona que le daba mantenimiento se los llevó, por lo que solo nos comprometemos a la solicitud de cambio de Kit y Mantenimiento de estos, en caso de tener o faltarles piezas básicas de este no están contempladas en dicho presupuesto).

Servicio de Mantenimiento Preventivo.

- ✓ Medir Niveles de Aceite de la planta.
- ✓ Medir Niveles de Coolant de la planta.
- ✓ Visualizar las condiciones de las Correas. ***
- ✓ Visualizar las condiciones del radiador.
- ✓ Inspeccionar el sistema de Combustible, verificar y corregir derrame de combustible y deterioro de las tuberías, filtros, tanques de almacenamiento, etc.

C/ De la Rosa #23, El Torito. Villa Mella. Santo Domingo Norte. Republica Dominicana
TEL.:809-422-2750 / 849-295-0300 Ofic. / 849-244-0772/ 849-226-0023 Cel. / MAIL:
gomezmagr@gmail.com carlilix@gmail.com RNC: 1-30-83260-9
RPE: 19252



- ✓ Verificar Tensiones y Condiciones de las correas.
- ✓ Drenas los tanques de combustibles, day tank y filtros.
- ✓ Chequeo y ajustes de válvulas si es necesario.
- ✓ Chequeo de los toques de los tornillos de la culata y cambio si es necesario.
- ✓ Chequeo de los generadores.
- ✓ Chequeo de los polos de las baterías.
- ✓ Limpieza de la cámara y el colador o filtro de bomba de alimentación de combustible.
- ✓ Chequeo de inyectores.
- ✓ Chequeo del tubo alimentador.
- ✓ Cualquier otro servicio que por naturaleza del equipo sea necesario.

NOTA: Al momento del levantamiento la Planta Eléctrica, no se podía encender ya que, No tenia los Turbos Instalados y las bases de los Filtros de Aires estaban desinstalados, es recomendado siempre poder encender el equipo para poder comprobar que lo que se está solicitando se corresponde a eso que se solicita, esto por lo que si equipo a la hora de encenderlo pueda hacerlo y en caso de que no pueda encender se pueda creer que fué un mal servicio de quien lo dio, es una de las recomendaciones que le damos, otra es que se debe dar el servicios de mantenimiento y poder encender para poder determinar otros problemas que presenta, tales como derramamiento de aceite del motor y Mantenimiento-Sondeo del Radiador que se ve en mal estado producto a falta de Canales Tapados, se debería contemplar un Adicional de estos otros servicios e intervenir esas parte urgentemente, se lo explicamos y mostramos al Ingeniero García que nos Asistió en mostrarnos el equipo.

Nuestros técnicos están altamente capacitados y con alta experiencia en el manejo de mantenimiento y reparación de Plantas Eléctricas, a la vez le notificamos que nuestros trabajos están garantizados.

Atentamente,


Carlos Luis Gómez M.
Gerente

