



## No. EXPEDIENTE

## COMPRA MENOR

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0025

02 de marzo de 2023

## PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No.1

## A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS REFERENCIA No. PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0025

El Departamento de Compras y Contrataciones de la **Procuraduría General De La República** les informa que, en fecha **I ro de marzo de 2023** recibimos las siguientes preguntas y solicitud de aclaraciones:

**Pregunta I:** Solicitan que los anaqueles sean de material "acero inoxidable" y que sean "color gris". Favor especificar si solicitan que sean en acero (normal) pintado con terminación gris o requieren en acero inoxidable sin pintura, ya que este material de por si es color gris y, además, no puede ser pintado.

Repuesta I: Las barras deben ser de acero inoxidables, puesto a que estarán en contacto con el suelo; con relación a los anaqueles deben ser de color gris pintado al horno. Además, los perfiles en acero inoxidables que no se pintan, sino que quedan en su color natural.

**Pregunta 2:** Nos gustaría que nos aclaren dentro de los términos de referencia del proceso para la adquisición de Anaqueles, donde especifica que el **material debe ser acero inoxidable**, ya que este tipo de anaqueles no se fabrica en ese material sino en tola galvanizada pintada con pintura al horno.

**Repuesta 2:** Las barras deben ser de acero inoxidables, puesto a que estarán en contacto con el suelo; con relación a los anaqueles deben ser de color gris pintado al horno. Además, los perfiles en acero inoxidables que no se pintan, sino que quedan en su color natural.

**Pregunta 3:** Por otra parte, dice que **no aceptarán marcas genéricas**, por lo que deben tomar en cuenta que estos anaqueles son de fabricación local y la marca es de la empresa que la fábrica.

**Respuesta 3**: No tomar en consideración los puntos 4 y 5 de la ficha técnica; ya que esta información que externan los puntos señalados son estándar y no aplica para el tipo de adquisición.

Ing. Claridania Cid Moronta

Encargada Interina del Departamento de Compras y Contrataciones