

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO: AIRE ACONDICIONADO 18,000BTU	FECHA DE EMISION: 08/05/2023
Datos Técnicos	

Características Generales	UND	Especificaciones	Observaciones
Marca		*	
Modelo		*	
Características Técnicas		Requerido	
Capacidad		18,000 BTU	
Tipo de refrigerante		R-410A	
Eficiencia Mínima		21	
Tipo de equipo		SPLIT	
Voltaje		220V	
Tipo de Compresor		INVERTER	
Suministro de Bomba para drenaje		Requerido	
Instalacion y suministro incluido		Requerido	
Incluye suministro e instalación con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja		Requerido	
Garantía en piezas mínimo		2 Años	
Imagen de referencia			

Notas:	
Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.	
El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.	
Los equinos que se reciban como entrega final. deberán tener las mismas características de las muestras.	
Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico-solicitados por el Ministerio Público.	
SE REQUIERE MOSTRAR PREVIAMENTE EL PEDIDO. PARA VERIFICACIONES Y APROBACION.	
DEBEN SER EMPACADO EN PLASTICOS O FUNDAS INDIVIDUALES PARA PROTECCION DE LAS MISMAS.	
Técnico	Ficha elaborada por
FRANCISCO SANTANA	KEILA O. CORDERO <i>Keila O. Cordero</i>