



04 de septiembre de 2019

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. **(0001-Procuraduría-CCC-LPN-2019-0005)**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS ANTIVANDÁLICOS (DUCHA, LAVAMANOS E INODOROS COMBINADOS) PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PLAN DE HUMANIZACION. Ref. Procuraduría-CCC-LPN-2019-0005

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Procuraduría General de la República** les informa que, dentro del plazo correspondiente se realizaron las siguientes preguntas:

1-) La descarga del inodoro será al piso o a la pared.

R. La descarga será a la pared

2-) Las duchas anti-vandálicas deberán tener cabeza de ducha penal o cabeza de ducha "ligature resistance" es decir anti-suicidio.

R. Deberá ser ligature resistance" es decir anti-suicidio

3-) Las especificaciones de la PGR de estas unidades indica que las mismas deberán tener cantos redondeados. Esto se debe a algo específico o no? Cuando estas unidades tienen cantos redondeados es porque son anti-suicidio. Lo más común en equipos penitenciarios es que no tengan los cantos redondeados.

R. Los equipos deben ser conforme a las especificaciones técnicas.

4-) Las válvulas fluxómetros serán instaladas dentro de la unidad o detrás de la pared?

R. Las válvulas serán instaladas dentro de la unidad

5-) Quisiéramos confirmación de como es el calendario de pago en caso de ser ganadores de la licitación ya que el documento "pliego de condiciones" en su artículo 2.4 a y b indican solamente un 20% de pago y luego indica "pagos" a más tardar 45 días contra presentación de factura de cantidades entregadas. Si ofreceremos entregas parciales de los ítems adjudicados el pago se haría 45 días después de entregados y completada la papelería requerida, en cada entrega? Se podría establecer un calendario tentativo de entregas? Con el objeto de agilizar los pagos.

R. El Oferente/ Proponente contará con un plazo de tres (3) meses para la entrega total de los bienes, y la primera entrega será a los quince (15) días contados a partir de la notificación de adjudicación, los requerimientos restantes se realizarán dentro del plazo total, a solicitud de la entidad contratante.

6-) Según el documento "especificaciones técnicas" en la descripción del "ítems 2- duchas anti-vandálicas" en su tercera línea indica que se requiere "temporizada agua fría o agua caliente con indicador azul o rojo". Considerando que republica dominica es un país en el caribe con clima usualmente templado-caliente, si este requisito es realmente necesario. Esto se pregunta debido a que ofertar una mezcladora de agua fría y caliente tiene un costo adicional a que si fuera una solo de agua fría.

R. Son solo de agua fría

7-) Quisiéramos saber si se puede conocer el o los lugares donde se tendrían que hacer la entrega de los equipos, ya que esto puede tener implicaciones de costo al momento de oferta. En especial si hay entregas en el interior del país.

R. Los equipos deben ser entregados en el almacén de la Entidad Contratante.

Departamento de Compras y Contrataciones
