



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	<b>019 - 8006</b>
<b>FECHA REQ.</b>	<b>20/11/2019</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SERV-IMPE	1	UNI	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
SERVICIO DE REMOCIÓN Y BOTE DE IMPERMEABILIZANTE DE LONA ASFÁLTICA EXISTENTE, CORRECCIÓN Y SELLADO DE GRIETAS, ACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES Y NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN EN LONAS ASFÁLTICA AUTO PROTEGIDA COLOR VERDE EN EL TECHO QUE AL OJALAS DEPENDENCIAS DEL 3ER NIVEL UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LAS CORTES (ANTILAVADO DE ACTIVOS, PEDECSA, PRISIONES, ETC.) LA CUAL ES DE 2,100 METROS CUADRADO.			

**OBSERVACIONES**

ESTE SERVICIO SERAN UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL 3ER NIVEL UBICADAS EN EL EDIFIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJOS), LAS CUALES SON:  
 ANTILAVADO DE ACTIVOS  
 PEDECSA  
 PEPCA  
 PRISIONES  
 Y DEMAS DEPENDENCIAS

OBSERVACION:  
 REMOCION DE LONA EXISTENTE  
 RESANES DE SUPERFICIE, EN EL 25% DEL AREA DONDE SE VAA INTERVENIR  
 SELLADO DE LAS POSIBLES GRIETAS QUE ENCONTREMOS Y LOS DESAGUE CON EUCOLASTI INS  
 COLOCACION DE LONA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA COLOR VERDE  
 MEJORAMIENTO DE LOS FINOS DE TECHO EN LOS VUELOS POR APOZAMIENTO DE AGUA  
 SUBIDA Y BAJADA DE LOS MATERIALES UTILIZADO Y REMOVIDO (LONA ASFALTICA)  
 LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERVENIDA Y BOTE DE LOS ESCOMBROS, INCLUYENDO LONA REMOVIDA

RECIBIDO  
 21/11/2019  
 HORA 10:49 AM  
 P. RAYNO SO

<b>Preparado por</b>	<b>Autorizado por</b>
Nombre: MARTIRES FAMILIA	Nombre: P. Rayno SO
Firma:	Firma:



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**Procuraduría General de La República**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo D. N.  
15 de Noviembre del 2019

A la: **Licda. Clarissa Terrero Fortuna.**  
Sub-Directora Administrativa del Ministerio Publico.

Vía: **Lic. Ronny Concepción.**  
Coordinador Operativo Depto. Servicios Generales.

Asunto: **Informe Levantamiento de Techo para  
Impermeabilización, edificio Viejo SCJ/PGR**

Anexo: **Fotos Correspondientes.**

Cortésmente, le informo que en el levantamiento del techo del edificio de Las Cortes SCJ/PGR (Edificio Viejo) para una posible actividad de Impermeabilización de las dependencias que nos corresponden, dio como resultado aproximado las siguientes medidas:

➤ Anti Lavado de Activos →	375.44 M <sup>2</sup>
➤ Prisiones →	782.04 M <sup>2</sup>
➤ DTI, Armas, Trata de Personas y otros →	309.88 M <sup>2</sup>
➤ Pepca, Talleres DTI, Pedatec y otros →	328.51 M <sup>2</sup>
➤ Vuelo lado Sur →	118.03 M <sup>2</sup>
➤ Vuelo lado Norte →	116.87 M <sup>2</sup>
➤ Vuelo lado Este →	149.64 M <sup>2</sup>
➤ Antepechos →	69.59 M <sup>2</sup>
<b>Total →</b>	<b>2,250.00 M<sup>2</sup></b>

Este metraje o medidas de las áreas de techo a ser impermeabilizadas es un valor aproximado, por lo que puede ser más, como puede ser menos.

Atentamente,

  
Ing. Miguel Ángel Reynoso

Encargado en Funciones de la División de Mantenimiento



*Toba Gil*

**De:** Clarissa Terrero Fortuna  
**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 9:45  
**Para:** Ronny Rafael Concepcion Diaz  
**CC:** Miguel Angel Reynoso Genao; Rosa Gabriela Gil Tejada  
**Asunto:** RE: Levantamiento por Filtraciones en Oficinas de Procuraduría Especial de Anti lavado de Activos

Muchas gracias.

Se olvidó adjuntar el informe.

Quedo a la espera.

---

**De:** Ronny Rafael Concepcion Diaz  
**Enviado el:** miércoles, 16 de octubre de 2019 13:23  
**Para:** Clarissa Terrero Fortuna  
**CC:** Miguel Angel Reynoso Genao  
**Asunto:** RV: Levantamiento por Filtraciones en Oficinas de Procuraduría Especial de Anti lavado de Activos

Buenas tardes licenciada,

Por esta vía enviamos el siguiente reporte sobre lo solicitado para evaluar la situación que se presenta en Anti lavados, este trabajo se hace a través de la contratación de una compañía especializada.

Estaremos tramitando una requisicione para los fines de usted considerar cual será la decisión al respecto.

Cualquier inquietud nos reiteramos a la orden.

Saludos,

**Ronny Concepción Díaz**  
**Depto. Servicios Generales**  
Dirección General Administrativa y Financiera  
Procuraduría General de La República  
Tel: 809-533-3522 Ext. 1352



“El que no vive para servir, no sirve para vivir”

(Teresa De Calcuta)

---

**De:** Miguel Angel Reynoso Genao  
**Enviado el:** miércoles, 16 de octubre de 2019 13:10

**Para:** Ronny Rafael Concepcion Diaz

**Asunto:** Levantamiento por Filtraciones en Oficinas de Procuraduría Especial de Anti lavado de Activos

Buenas tardes licenciado:

A requerimiento de la Sra. Clarisa Sub Directora Administrativa hicimos el levantamiento correspondientes a la Procuraduría de Anti lavado, donde validamos la siguiente situación:

- Presentamos filtraciones en más del 95% del techo de dicho departamento esto es debido a las grietas y falta de pañete que tienen las vigas y el techo interior. El mismo está cubierto en su totalidad por plafón fisurado y de sheetrock , el techo tiene una lona asfáltica pero tiene orificios, fisuras y levantada en varios puntos lo que provoca la filtración de agua.

#### **RECOMENDACIONES NUETRAS COMO INGENIERO CIVIL:**

1. Entendemos que se debe remover todo el impermeabilizante existente (lona asfáltica lisa), corregir grietas, acondicionar desagües y volver a impermeabilizar pero esta vez con lona asfáltica granular (color verde, semejante a la que utiliza la SCJ), esto sería alrededor de 495.00 M<sup>2</sup>.
2. Otra posible solución puede ser mucho más costosa ya que intervienen factores como mano de obra y horas de trabajo porque sería ir oficina por oficina, desmantelando plafones, corrigiendo grietas, empañetando vigas y techos, luego colocar todo como estaba.

#### **CONCLUSIONES**

La recomendación 1 entendemos es la que más nos conviene por un tema de tiempo y costos.

Saludos cordiales,

**Miguel Reynoso**

**Ingeniero Supervisor**

**División Mantenimiento**

Procuraduría General de La República

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,

Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

Tel: 809-533-3522 Ext. 186

Flota: 809-480-9441

