Visto Junior E. Vasquez D. 11/5/21

Junior Estephan Vasquez Ruiz

De: Wendy Carolina Frias Seijas
Enviado el: martes, 11 de mayo de 2021 10:15 a. m.
Para: Junior Estephan Vasquez Ruiz
Asunto: Solicitud de ficha tecnica

Buen dia Junior,

Por este medio quisiera por favor me colabores con la ficha tecnica para los materiales requeridos para la remodelacion de la corte de apelacion, como apoyo para el departamento de compras

Sin otro particular,

Arq. Wendy Frias

MINISTERIO PÚBLICO

Dirección General Administrativa
Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA AIRES ACONDICIONADOS		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	12,000 BTU	
1	9 UNIDADES	ESPECIFICACION TECNICA	EFIC IENCIA 13	SPLIT
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	Convencional	
		GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS		
Requerimientos Técnicos:		Suministro e instalación Incluida.		

Preparado por:

Leonardo Garcia Ramirez
Técnico electromecánico
Depto. Mant. de Edificaciones.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

MINISTERIO PÚBLICO

Dirección General Administrativa
Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA AIRES ACONDICIONADOS		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	18,000 BTU	
2	3 UNIDADES	ESPECIFICACION TECNICA	EFIC IENCIA 13	SPLIT
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	Convencional	
		GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS.		
Requerimientos Técnicos:		**Suministro e instalación incluida.**		

Preparado por:

Leonardo Garcia Ramirez
Técnico electromecánico
Depto. Mant. de Edificaciones.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

MINISTERIO PÚBLICO

Dirección General Administrativa
Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA AIRES ACONDICIONADOS		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	24,000 BTU	
3	1 UNIDADES	ESPECIFICACION TECNICA	EFIC IENCIA 13	SPLIT
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	Convencional	
		GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS		
Requerimientos Técnicos:		Suministro e instalación incluida.		

Preparado por:

Leonardo Garcia Ramirez
Técnico electromecánico
Depto. Mant. de Edificaciones.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom