



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 3432
FECHA REQ.	21/06/2021
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SESUIN	1	UNI	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
ES UN SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) MANEJADORAS DE AGUA HELADA DE 30 TONELADAS.			
TIPO HORIZONTAL (ANCLADAS EN TECHO)			

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) MANEJADORAS DE AGUA HELADA DE 30 TONELADAS CADA UNA PARA SER UTILIZADAS EN EL 4TO NIVEL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EDIFICIO SEDE. (VER ANEXO)



Junice E. Viquez H.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: MARTIRES FAMILIA	Nombre: <i>Miguel Roxo</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>

[Large Signature]

[Signature]
15-9-2021



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 3436
FECHA REQ.	21/06/2021
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SMCC	1	UNI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALA DE MAQUINAS DE CHILLER
ES UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALA DE MAQUINAS DE CHILLER UBICADA EN EL 6TO PISO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			

OBSERVACIONES
 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALA DE MAQUINAS DE CHILLER UBICADA EN EL 6TO PISO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. (VER ANEXO)



José E. Vargas N.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: MARTIRES FAMILIA	Nombre: <i>José E. Vargas N.</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 15-9-2021



**Dirección General Administrativa
Departamento de Servicios Generales**



Santo Domingo, D. N.
22 de junio de 2021

A : Vilma Alexandra Pérez Díaz *PAZ*
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vía : Jorge Antonio Báez Sánchez *JAB*
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Asunto : **Solicitud para:**
1- **Mantenimiento correctivo y preventivo del Chiller Carrier de 170 toneladas, 6to piso, edificio sede.**
2- **Suministro e instalación de dos (2) manejadoras ubicadas en el 4to. Piso, edificio sede.**
3- **Mantenimiento preventivo y correctivo a sala de máquina de agua helada (chiller), 6to piso, edificio sede.**

Anexos : **Requisiciones con fichas técnicas para cada caso: 021-3437, 021-3436, 021-3432, fotograma del estado actual de chiller, manejadoras y sala da máquina.**

PROCEDER

Distinguida licenciada:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar a través de sus buenos oficios los siguientes puntos:

1. **Mantenimiento correctivo y preventivo del Chiller Carrier Modelo 30RBF1606 de 170 toneladas** ubicado en el sexto piso del edificio sede, en vista de que el mismo está funcionando de manera deficiente y con problemas mecánicos serios que podrían provocar el fallo inminente del equipo sin previo aviso. El mismo está funcionando actualmente burlando el sistema de protección que trae por defecto el equipo.
2. **Suministro e instalación de las dos (2) manejadoras de 30 toneladas** instaladas en el 4to. piso de la Sede Central. En vista de que las mismas desde hace años presentan problemas de fuga de agua helada proveniente de los **chiller** y se encuentran en un estado avanzado de oxidación. La reparación de estas no nos aseguraría el buen funcionamiento y podría ser más costoso a largo plazo. Recomendamos sea contratada una compañía que suministre con instalación incluida, **dos (2) manejadoras de 40 toneladas de posición horizontal.**



Dirección General Administrativa Departamento de Servicios Generales

3. **Mantenimiento preventivo y correctivo de la sala de máquina del sistema de agua helada del 6to piso.** El mismo presenta serios problemas por falta de mantenimiento y avanzado estado de deterioro debido a la oxidación provocada por el salitre.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su orden,

Atentamente,


Junior Estephan Vásquez Ruiz
Encargado del Departamento de Servicios Generales

