



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-001

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu

Fecha de Emisión: 05-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 36,000 btu		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Manejadora		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tpo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Instalación y materiales: Incluidos		Requerido		
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tubería debe ser de cobre.

Elaborado por:  Aprobado Por: 





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-001

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 5 toneladas

Fecha de Emisión: 05-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 5 Toneladas		Requerido		
3.02	Tipo de equipo: Manejadora		Requerido		
3.03	Eficiencia mínima: 13		Requerido		
3.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.05	Voltaje: 220 V	v	Requerido		
3.06	Tpo de compresor: Convencional	-	Requerido		
3.07	Instalación y materiales: Incluidos	-	Requerido		
4)	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 año	-	Requerido		
5) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tubería debe ser de cobre.

Elaborado por:  Aprobado Por: 




Codigo Referencia: FT-SG-004

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 05-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristticas Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Caracteristicas Tecnicas				
3.01	Capacidad: 18,000 btu		Requerido		
3.02	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.03	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.04	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.05	Tpo de compresor: Convencional		Requerido		
3.06	Piezas y servicios incluidos: incluidos		Requerido		
4)	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 año		Requerido		
5) Imagen de Refrencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:


 MINISTERIO PÚBLICO
 División de Mantenimiento de Edificaciones
 Santo Domingo, Rep. Dom


 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 Santo Domingo, Rep. Dom



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-001

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 btu

Fecha de Emisión: 05-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 24,000 btu		Requerido		
3.02	Tipo de equipo: Spit		Requerido		
3.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.06	Tpo de compresor: Convencional		Requerido		
3.07	Instalación y materiales: Incluidos		Requerido		
4)	Garantías en piezas y servicios: minimo de 2 año		Requerido		
5) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:  **MINISTERIO PÚBLICO**
 División de Mantenimiento de Edificaciones
 Santo Domingo, Rep. Dom.

Aprobado Por:  **MINISTERIO PÚBLICO**
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 Santo Domingo, Rep. Dom.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-003

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 btu

Fecha de Emisión: 05-11-2021


Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 12,000 btu		Requerido		
3.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.03	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.04	Tpo de compresor: Convencional		Requerido		
3.05	Instalación y materiales: incluidos		Requerido		
4)	Garantias en piezas y servicios: minimo de 1 año		Requerido		
5) Imagen de Refrencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:



Aprobado Por:

