



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-AC-001

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 btu

Fecha de Emisión: 11-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas	-			
2.01	Capacidad: 12,000 btu	-	Requerido		
2.02	Eficiencia mínima: 13		Requerido		
2.03	Tipo de refrigerante: R-410A	-	Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split	-	Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.06	Tpo de compresor: Convencional	-	Requerido		
2.07	Instalación y materiales: incluidos	-	Requerido		
3.00	Garantía mínima: Dos (2) años en piezas	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por: