



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Departamento de Compras y
Contrataciones

Ref: Procuraduría-DAF-CM-2022-0022-SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA PLAZA ISABEL AGUIAR PARA PGA

Cuadro De Evaluación

No.	Descripción	Cantidad	DISTEC		TOHAN SOLUTIONS		CORAMCA		LERMONT ENG.		GILGAMY GROUP	
			Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	3	Cumple		No cumple	No oferto la garantía solicitada en la consola.	Cumple		Cumple		Cumple	
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	4	Cumple		No cumple	No oferto la garantía solicitada en la consola.	Cumple		Cumple		Cumple	
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	4	Cumple		No cumple	No oferto la garantía solicitada en el equipo.	Cumple		Cumple		Cumple	
4	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA, R410 A (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	2	Cumple		No cumple	No oferto la garantía solicitada en el equipo.	No cumple	No presento especificaciones técnicas	Cumple		Cumple	
5	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DUCTERÍA	1	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
CUMPLE/ NO CUMPLE			Cumple		No Cumple		No Cumple		Cumple		Cumple	

No.	Descripción	Cantidad	EBZ INGENIERIA		DISTRIBUIDORA BACESMOS		VICTOR GARCIA AA		MIXFACILITY ARL	
			Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	3	Cumple		No cumple	No presento especificaciones técnicas	No cumple	No tiene fichas técnicas	Cumple	
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	4	Cumple		No cumple	No presento especificaciones técnicas	No cumple	No tiene fichas técnicas	Cumple	
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SPLIT-R410 (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	4	Cumple		No cumple	No presento especificaciones técnicas	Cumple		Cumple	
4	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA, R410 A (CONVENCIONAL) EFC. 13 VOL. 220V	2	No cumple	No oferto el tipo de equipo solicitado, el compresor no es convencional y no cumple con la eficiencia	No cumple	No presento especificaciones técnicas	Cumple		No cumple	No oferto el tipo de equipo solicitado, el compresor no es convencional
5	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DUCTERÍA	1	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
CUMPLE/ NO CUMPLE			No Cumple		No Cumple		No Cumple		No Cumple	

Realizada por:

Leonardo García Ramírez
Tec. De Refrigeración División de Mantenimiento

Revisado por:

Vladimir Mejía Hiciano
Encargado de la División de Mantenimiento y Edificaciones



Autorizado por:

Junior Vasquez
Encargado Departamento de Servicios Generales

23/02/22
Revisado y Conseguido

