



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-EXT-48

Nombre del Requerimiento: Extractor de aire caliente

Fecha de Emisión: 18-01-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Dimension: 48'' x 48''	-	Requerido		
2.02	CFM: 35000	-	Requerido		
2.03	Tipo de ventilador: de flujo axial	-	Requerido		
2.05	Velocidad: 460 rpm	-	Requerido		
2.06	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.07	Tipo de extractor: de aire caliente	-	Requerido		
3.00	Garantía mínima: Dos (2) años en piezas	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

JEHOVANNY MATEO M

Aprobado Por: 
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Santo Domingo, Rep. Dom.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-EXT-24

Nombre del Requerimiento: Extractor de aire caliente

Fecha de Emisión: 18-01-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas	-			
2.01	Dimension: 24" x 24"	-	Requerido		
2.02	Tipo de ventilador: de flujo axial	-	Requerido		
2.03	Velocidad: 960-5240(r/m)	-	Requerido		
2.04	Potencia: 0.025-1.1KW	-	Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.06	Tipo de extractor: de aire caliente	-	Requerido		
3.00	Garantía mínima: Dos (2) años en piezas	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:

JEHOVANNY MATEO M

[Handwritten signature]

