


Codigo Referencia: FT-SG-AC-36

FICHA TECNICA ENAP

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu

Fecha de Emisión: 15-02-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Caracteristicas Tecnicas				
2.01	Capacidad: 36,000 btu		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Piso-Techo		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Incluye suministro e intalacón.		Requerido		
2.07	Tpo de compresor: Convencional		Requerido		
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Leonardo Garcia R

Wenderson M...

