



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-SG-BI-001

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA INVERSOR

Fecha de Emisión: 17-08-2022

DESTINO: CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI.

Requisicion No. 022-5048

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales	8	*
1.1	Marca	*	*
1.2	Modelo	*	*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	*	*
2.01	Tipo de bateria: Liquido acido	*	Requerido
2.02	Capacidad: 6 voltios	*	Requerido
2.03	Capacidad Minima: 100hrs : 225 AH	*	Requerido
2.04	Dimension: 10.39 pulg x 7.13 Pulg x 10.87 pulg	*	Requerido
2.05	Peso: 28.12 kg	*	Requerido
2.06	Garantía en Piezas y servicios: Minimo 2 años	*	Requerido

3) Imagen de Referencia



Notas:


1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificacion" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos tecnicos solicitados por el Ministerio Publico.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Sergio Garcia

Vladimir Mejia





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-SG-IV-001

Nombre del Requerimiento: INVERSOR 3.5 KW.

Fecha de Emisión: 18-08-2022

DESTINO: CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI

Requisicion No. 022-5048

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales	1	*
1.1	Marca		*
1.2	Modelo		*
2.00	Propiedades Físicas.		*
2.01	Peso: 43.51 LB /19.74 KG		Requerido
2.02	Dimensiones: 20-1/2 X 8 X 8-1/4 Pulg		Requerido
2.03	Frecuencia: Nominal 60 HZ Invariable.		Requerido
2.04	Tipo de Transferencia: Transferencia Rapida , 8.0 MS.		Requerido
2.05	Voltaje Nominal de Entrada: 120 VAC		Requerido
2.06	Tipo de Tecnología: Puente H.		Requerido
2.07	Potencia Nominal Continua: 1900W		Requerido
2.08	Cargador: 3 Etapas (Bulk, Absortion, Float)		Requerido
2.09	Tipo de Onda: Cuasisenoidal.		Requerido
2.10	Garantía en Piezas y servicios: Mínimo 2 años	-	Requerido

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el símbolo (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificacion" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos tecnicos solicitados por el Ministerio Publico.

Elaborado por:

Eliosa J. Ramirez

Aprobado Por:

Vladimir Uspá Hecano

Codigo Referencia: FT-SG-INV-2.5

Destino: RELEVIC

Requisición No. 022-3694

Nombre del Requerimiento: INVERSOR 2.5 KW

Fecha de Emisión: 15-06-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas				
2.01	Voltaje Nominal de Entrada : 120 VAC / (240 VAC Bajo Especificación)	-	Opcional		
3.02	Voltaje Nominal de Salida : 120 VAC / (240 VAC Bajo Especificación)	-			
3.03	Voltaje de entrada DC : 24 VDC (36V DC/48 VDC Bajo Especificación)	-			
3.04	Tipo de Onda : Cuasisenoidal	-	Cumplimiento obligatorio		
3.05	Peso : 43.51 LB /19.74 KG	-			
3.06	Cargador : 3 Etapas (Bulk, Absortion, Float)	-			
3.07	Frecuencia Nominal : 60 HZ Invariable (Controlado por Microprocesador)	-			
3.08	Potencia de pico : 7000W	-			
3.09	Potencia Nominal Continua : 1900 W	-			
4)	Garantias en piezas y servicios : minimo 2 años	-			
5) Imagen de Refrencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.

Elaborado por:

Chris El Parades

Aprobado Por:

Wladimir Espinal

