



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: AS-ACEITE

Nombre del Requerimiento: ACEITE SINTETICO


Fecha de Emisión: 04-10-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad		*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Es un lubricante polioléster sintético, formulado específicamente para su uso en compresores de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes HFC. RL 68 H. - Grado ISO de viscosidad: 32 g/mol - Viscosidad a 40 °C: 32,5 cSt - Viscosidad a 100 °C: 5,8 cSt - Índice de Viscosidad: 121 - Punto de inflamación: 258 °C - Punto de congelación: -46 °C - Densidad a 20 °C: 0,997 g/ml - Test ácido: <0,05 mg KOH/g	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia



Notas:

- La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Leonardo Garcia

Elachimi





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: GR-Refrigerante

Nombre del Requerimiento: Tanque Refrigerante R410a.

Fecha de Emisión: 28-10-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad	2	*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Estado fisico: Gas licuado, Color: incoloro, Olor: similar al éter, pH: neutro Temperatura de ebullición/rango: -51,6 °C a 1 013 hPa Punto de ignición: no se inflama Límite de explosión, inferior: no aplicable Presión de vapor: 16 530 hPa a 25 °C Presión de vapor: 30 520 hPa a 50 °C Densidad: 1,062 g/cm3 a 25 °C, (como líquido) Densidad: 0,0066 g/cm3 a aprox. 26 °C (1 013 hPa). Tanque de 25 libras.	-	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Sernando Torcío

Aprobado Por:

Vladimir Mejía



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FD-FILTROS DE AIRE

Nombre del Requerimiento: FILTROS DE AIRE PARA MANEJADORAS DE 30 TON.


Fecha de Emisión: 29-08-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1.1	Cantidad	32	*
2.00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2.01	Son filtros desechables para manejadoras de 30 toneladas, carton con fibra de vidrio medidas de 2x2 pie.	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

*Sergio Garcia*

Aprobado Por:

*Wladimir Ulpia Kacuo*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL (ANTICORROSIVO)

Nombre del Requerimiento: PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL (Esmalte Alquídico Anticorrosivo)

Fecha de Emisión: 28-10-2022

DESTINO: CHILLER Y MANEJADORA 2DO, 3ER Y 4TO PISO, EDF. SEDE PGR

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
<b>1)</b>	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1.1	Cantidad	<b>5</b>	<b>GALONES</b>
1.2	Color: Gris	-	*
<b>2.00</b>	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2.01	<i>Composición:</i> tipo de producto: resina de 100% Aceite, Acabado: Semi-Brillo (45-55 grados), Sólidos (%): 30.64 ± 2% po peso, 19.90 ± 2% por volumen, Peso:/Galón: 9.4 ± 0.05 lbs (4.26 ± 0.02 kg), Tiempo de secado: Al tacto: 30-60 min, Cubrimiento teórico: Hasta 376.74 p2 por galón @ 1 milésima (35m2/gal), Viscosidad: 85-95 KU'S.	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia



Notas:

- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: LS-Limpiador de Serpentes

Nombre del Requerimiento: Limpiador de Serpentes.


Fecha de Emisión: 28-10-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
<b>1)</b>	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1.1	Cantidad	<b>2</b>	<b>Galones</b>
<b>2.00</b>	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2.01	Es un limpiador de serpentines, concentrado, biodegradable y altamente espumante. Su fórmula alcalina contiene solventes y tensoactivos que penetran profundo en los serpentines del condensador para disolver grasa y remover otros contaminantes adheridos. Punto de Ebullición: 70°C Densidad: 0.98 g/cm³ a 25°C Solubilidad en agua: 100 mL/100 mL H2O a 25°C Apariencia y Color: Líquido purpura de olor fuerte Explosividad: No explosivo Cianuros: < 0.005 mg/Kg Sulfuros: < 0.02 mg/Kg PH: 1.04	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia




Notas:

- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Aprobado Por:







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL (ANTICORROSIVO)

Nombre del Requerimiento: PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL (Esmalte Alquídico Anticorrosivo)

Fecha de Emisión: 28-10-2022

DESTINO: CHILLER Y MANEJADORA 2DO, 3ER Y 4TO PISO, EDF. SEDE PGR

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
<b>1)</b>	<b>Características Generales</b>		*
1.1	Cantidad	<b>1</b>	<b>CUBETA</b>
1.2	Color: Azul Royal	-	*
<b>2.00</b>	<b>Características Tecnicas</b>	-	*
2.01	<i>Composición:</i> tipo de producto: resina de 100% Aceite, Acabado: Semi-Brillo (45-55 grados), Sólidos (%): 30.64 ± 2% po peso, 19.90 ± 2% por volumen, Peso:/Galón: 9.4 ± 0.05 lbs (4.26 ± 0.02 kg), Tiempo de secado: Al tacto: 30-60 min, Cubrimiento teórico: Hasta 376.74 p2 por galón @ 1 milésima (35m2/gal), Viscosidad: 85-95 KU'S.	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Vladimir Mejía Guerrero





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: HLE.

Nombre del Requerimiento: HIDROLAVADORA ELECTRICA

Fecha de Emisión: 04-10-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1.1	Cantidad		*
2.00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2.01	Hidrolavadora eléctrica de 2000 psi, Sistema de conexión rápida en el aparato y sus accesorios, Carrete para manguera de alta presión y conveniente porta accesorios, Sistema de paro automático, Ruedas y mango ergonómico para una fácil transportación, Boquilla dosificadora de detergente regulable por el usuario, para una limpieza sin esfuerzo, Boquilla en angulo para una limpieza cómoda en zonas de difícil acceso.	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Leonardo Garcia

Aprobado Por:

Chelvin U...







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: BA-Bomba Atomizadora

Nombre del Requerimiento: Bomba Atomizadora

Fecha de Emisión: 28-10-2022

DESTINO: Chiller del Edificio sede de la procuraduria

REQ: 022-5951

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad	1	*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Es una boma de aire con el cuerpo de plastico se usa para limpiar los aires con quimicos biodegradable, es una bomba de 5 litros.	-	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

*Servando Garcia*

Aprobado Por:

*Adelmar Mejia*



Codigo Referencia: FT-SG-PV-220

Destino: NNA PEDRO LIVIO

Requisicion No. 022-3790

Nombre del Requerimiento: PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V

Fecha de Emisión: 20-06-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	<b>Características Tecnicas</b>	-	Requerido		
2.01	Aplicación: para aire acondicionado y refrigeración	-	Requerido		
2.02	Potencia: 10 amp, 60 Hz	-	Requerido		
2.03	Bajo voltaje: 93 V AC + 2%	-	Requerido		
2.04	Led de señalización indicador de temporizado, voltaje normal, voltaje alto y bajo	-	Requerido		
2.05	Rango de voltaje de entrada: 90V- 130V AC	-	Requerido		
2.06	Rango de voltaje de salida: 90 V- 120 V AC	-	Requerido		
2.07	Ciclo de espera: (4 minutos)	-	Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido.	-	Requerido		
3.00	<b>Garantias en piezas: mínimo de 2 año</b>	-	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	Ofertar una sola marca.
9	Mostrar foto grafica a producto ofertado.
10	Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

*Elisav L. Ramirez*

Aprobado Por:

*Washington Mejia*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-EXT-010

Destino: NNA Pedro Livio Cedeño

Requisicion No. 022-3812

Nombre del Requerimiento: EXTRACTOR DE PARED.

Fecha de Emisión: 20-06-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas	-	Requerido		
2.01	Dimension: 10'' x 10''	-	Requerido		
2.02	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.03	Tipo de extractor: de pared.	-	Requerido		
2.04	Fluido de aire 150 M3/H	-	Requerido		
2.05	Ruido 28 DB	-	Requerido		
2.06	Motor con bobinas de cobre al 100%	-	Requerido		
2.07	CFM: 860				
2.08	Instalación y materiales: incluidos	-	Requerido		
3.00	Garantía mínima: Dos (2) años en piezas	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia:					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterisco (\*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tubería debe ser de cobre.

Elaborado por:

*Elvira J. Lora*

Aprobado Por:

*Elvira J. Lora*

