



11 de noviembre de 2022

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (001)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

(Compra Menor y Procuraduría-DAF-CM-2022-0205)

El departamento de Compras y Contrataciones de **(Procuraduría General De La República)** les informa que, en fecha **(10 de noviembre de 2022)** recibimos las siguientes preguntas y/o observaciones:

Pregunta I: Luego de un cordial saludo, sirva el presente para consultar con relación al proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0205 si los Patch Cord correspondientes al ítem 9 y 10, deben ser categoría 6 o categoría 5, ya que en la ficha técnica no lo indican.

Respuesta I:

Patch Panel:

1 patch panel cat 5e

2 patch panel cat 6

Patch cord:

30 de 1 pie cat 5e y 30 de 1 pie cat 6

30 de 7 pies cat 5e y 30 de 7 pies cat 6



Consuelo Zuluaga Jordán
Encargada de Compras y Contrataciones