PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-DG-00120

DESTINO: DIVISION DE MANTENIMIENO E INFRAESTRUTURA **Req. No. 022-3987**

Nombre del Requerimiento: DETECTOR DIGITAL DE CORTOCIRCUITOS CON PROBADOR DE TOMACORRIENTES

Fecha de Emisión: 07-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	**Caracteristticas Generales**				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	**Caracteristicas Técnicas**				
2.01	Funciona en circuitos de 90 a 120 V CA	-	Requerido		
2.02	Tipo: probador electronico	-	Requerido		
2.03	Longitud total: 10.96 pulgadas con el transmisor acoplado	-	Requerido		
2.04	Altura total: 2.16 pulgadas con el transmisor acoplado	-	Requerido		
2.05	Ancho total: 1.39 pulgadas con el transmisor acoplado	-	Requerido		
2.06	Aplicación: Ubica cortacircuitos en el panel, prueba dispositivos GFCI	-	Requerido		
2.08	Clasificación de seguridad CAT II, 120 V	-	Requerido		
2.09	Incluye transmisor, receptor, manual del usuario y batería de 9 V (para el receptor)	-	Requerido		
2.11	El receptor emite indicaciones visuales y audibles claras cuando se ubica el cortacircuitos correcto	-	Requerido		
2.12	Garantia: Uno (1) años	-	Requerido		
3) Imagen de Refrencia					

Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.

Elaborado por:	Aprobado Por:

MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones