



PGR-CMC-2023-0003-CLIMATIZACION PARA MARIA AUXILIADORA
Cuadro De Evaluación

No.	Descripción	Cantidad	ML ASSOCIATES		ANDRES GOMEZ Y ASOCIADOS		LERMONT ENGINEERING		SEINTEP		FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION FVH	
			Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación
1	(2) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo manejadora (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	Cumple		No Cumple	No especifica la ficha técnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
2	(1) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Piso-Techo, Split, Señal 24 voltios	1	Cumple		No Cumple	No especifica la ficha técnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
3	(1) Aire acondicionado de 3 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Manejadora, Split, Señal 24 voltios (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	Cumple		No Cumple	No especifica la ficha técnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
4	(1) Aire acondicionado de 36000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	Cumple		No Cumple	ficha tecnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
5	(1) Aire acondicionado de 18000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	Cumple		No Cumple	ficha tecnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
6	(1) Aire acondicionado de 12000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	Cumple		No Cumple	ficha tecnica del equipo ofertado.	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	No esta ofertando los equipos
No.	Descripción	Cantidad	LIRIANO DISLA LIDICA		JAT CONFORT		VICTOR GARCIA AA		EBZ INGENIERIA		MEIRA MULTISERVICIOS	
1	(2) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo manejadora (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.
2	(1) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Piso-Techo, Split, Señal 24 voltios	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.
3	(1) Aire acondicionado de 3 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Manejadora, Split, Señal 24 voltios (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.
4	(1) Aire acondicionado de 36000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.
5	(1) Aire acondicionado de 18000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.
6	(1) Aire acondicionado de 12000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Fichas técnicas del proveedor ofrece inverter.

No.	Descripción	Cantidad	CONSTRUCTORA VIASAN YA SOCIAADOS		BUTTECO		CLIMACA GROUP	
			Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación
1	(2) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo manejadora (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
2	(1) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Piso-Techo, Split, Señal 24 voltios	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
3	(1) Aire acondicionado de 3 toneladas convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Manejadora, Split, Señal 24 voltios (Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
4	(1) Aire acondicionado de 36000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
5	(1) Aire acondicionado de 18000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
6	(1) Aire acondicionado de 12000 BTU convencional, eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split CUMPLE/NO CUMPLE	1	NO CUMPLE	NO TIENE OFERTAS DE LOS EQUIPOS.	NO CUMPLE	FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONCUERDAN	NO CUMPLE	NO CONCUERDAN LA INFORMACION DE LA FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]
LEONARDO GARCIA RAMIREZ
SUPERVISOR, DIVISION DE MANTENIMIENTO

Encargada Division de Mantenimiento e Infraestructura Intermedia

[Handwritten Signature]
Dannis I. Evelyn Brito



Dirección General Administrativa
Departamento de Servicios Generales

Santo Domingo, D.N
15 de febrero de 2023

PGR-SG-(127-2023)

A : **Claridania Cid Moronta**
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones


Asunto : **Remisión de evaluaciones a las ofertas técnicas del proceso ref.:
Procuraduría-PGR-CMC-2023-0003**

Anexo : Resultados de evaluación técnicas a oferentes del citado proceso.

Distinguida Ingeniera:

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de remitirles los resultados de las evaluaciones técnicas del proceso de compras ref. **Procuraduría- PGR-CMC-2023-0003** con relación a la **adquisición de Servicio de suministro e instalación de aires acondicionados**, para ser utilizados en el Centro Conductual Maria Auxiliadora, Distrito Nacional, según requisición no. 022-6465.

Atentamente,


Junior Estephan Vasquez

Encargado del Departamento de Servicios Generales
JVR/lmz

