PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Destino: Morgue INACIF Santo Domingo

REQ. NO. 022-6042

Nombre del Requerimiento: CONTENEDOR REFRIGERANTE

Fecha de Emisión: 07-10-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	**Caracteristticas Generales**				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**		Requerido		
2.01	Capacidad: 20 pies (33 Mts Cúbicos)	-	Requerido		
2.02	Cabina Insulada y aislada en su interior		Requerido		
2.03	Unidad Refrigerante con Compresor Scroll de 7 HP, PH1		Requerido		
2.04	Unidad Evaporadora de 26,000 BTU, PH1		Requerido		
2.05	Temperatura mínima -20 grados Celcius		Requerido		
2.06	Tipo de refrigerante: R-404A	-	Requerido		
2.07	Voltaje: Monofásico 208/230 V	-	Requerido		
2.08	Tipo de equipo: Frigorífico	-	Requerido		
2.09	Suministro e instalación incluida	-	Requerido		
4) Imagen de Refrencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministterio Publico.

Elaborado por:	Aprobado Por:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
ADMINISTRACIÓN
Santo Domingo, R. D.