

Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: (DTIC) Requisición #023-2227.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU

Fecha de Emisión: 15-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU. ✓		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido		
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido		
2.08	Suministro para base del condensador reforzadas ✓		Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Refrencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Elaborado por: [Signature]

Aprobado Por:

Aprobado Por: [Signature]
 Procuraduría General de la República
 Ministerio Público
 Dirección de Mantenimiento
 Especificaciones
 Santo Domingo, Rep. Dom.

foto!
15/11

Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: PGASE #023-1925

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU.

Fecha de Emisión: 24-04-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21.		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter.		Requerido		
2.07	Suministro de bomba para drenaje.		Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido.		Requerido		
2.09	Incluye suministro e intalacón con sus bases reforzadsa para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja.		Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



- Notas:
- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
 - 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada
 - 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
 - 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
 - 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
 - 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
 - 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta
 - 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
 - 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
 - 10 Ofertar una sola marca
 - 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado
 - 12 Enviar ficha tecnica del producto

Elaborado por: *D/ta. Joruly Linares*

Aprobado Por: *[Signature]*



Codigo Referencia: FT-SG-AC-24

Destino: (DTIC) Requisición #023-2227.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 15-05-2023

Yole H

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales	2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Caracteristicas Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU. ✓		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido		
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido		
2.08	Suministro para base del condensador reforzadas ✓		Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



- Notas:**
- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
 - 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
 - 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
 - 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
 - 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
 - 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
 - 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
 - 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
 - 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
 - 10 Ofertar una sola marca.
 - 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
 - 12 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por: *Leonardo Garcia*

Aprobado Por: *[Signature]*

Codigo Referencia: FT-SG-AC-24



Destino: DINAIACLP. Requisición #023-2414.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 24-05-2023

Yote I

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU ✓		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter. ✓		Requerido		
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido		
2.08	Incluye suministro e instalacón con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.


Elaborado por:

Stenardo Garcia

Daisy...




foto I

		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
		ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO	
Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO			
Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS			
Fecha de Emisión: 18-05-2023			
DESTINO: INACIF		REQ: 023-2327	
Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 5 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 18, Tipo de equipo: Manejadora, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Instalación incluye ducteria, salidas de suministro y retornos.	-	REQUERIDO
2.04	Garantía en piezas: mínimo de 2 años	-	REQUERIDO
3) Imagen de Referencia			
			
Notas:			
1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.		
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.		
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.		
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.		
Elaborado por:		Aprobado Por:	
			



*foto
I*

		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
		ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO	
Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO			
Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS			
Fecha de Emisión: 15-02-2023			
DESTINO: DPTO. Documentos copias sede INACIF		REQ: 023-867	
Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 5 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 18, Tipo de equipo: Manejadora, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Instalación incluye ducteria, salidas de suministro y retornos.		REQUERIDO
2.04	Garantia en piezas: mínimo de 2 años	-	REQUERIDO
3) Imagen de Referencia			
			
Notas:			
1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.		
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.		
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.		
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.		
Elaborado por:		Aprobado Por:	
			



fote
I

Codigo Referencia: FT-SG-AC-36

Destino: DINAIACLP. Requisición #023-2414.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu


Fecha de Emisión: 24-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 36,000 BTU ✓		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Split. ✓		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 18 ✓		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido		
2.06	Incluye suministro e intalacón con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido		
2.07	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido		
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años		Requerido		
4) Imagen de Refrencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tubería debe ser de cobre.

Elaborado por: *Leonardo Encio* 


Aprobado Por: *Diana...* 



foto I

	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO
---	--

Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO

Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS

Fecha de Emisión: 27-06-2023

DESTINO :Unidad de Litigio, ubicado En el edificio de las Cortes (edificio viejo).REQ: 023-2964

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 3 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 17, Tipo de equipo: piso techo, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas y servicios: mínimo de 2 años	-	REQUERIDO


3) Imagen de Referencia



Notas:

- | | |
|---|---|
| 1 | La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto. |
| 2 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada. |
| 3 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras. |
| 4 | No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta. |
| 5 | Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable. |

Elaborado por:	Aprobado Por:
	



Lote II


Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE PUERTO PLATA #023-2373

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU.

Fecha de Emisión: 22-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU. ✓		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21. ✓		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido		
2.07	Suministro de bomba para drenaje. ✓		Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido ✓		Requerido		
2.09	Incluye suministro e intalacón con sus bases reforzadsa para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tubería debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Aprobado Por:

D/O. Jency Linares

[Signature]

