PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- ALAMBRE URD CU # 2 ENCHAQUETADO

Nombre del Requerimiento:

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Area nominal: 33,62 mm, Números de hilo: 7, Espesor nominal del aislamiento: 1,52 mm, Diametro total aproximado: 10,61 mm, Capacidad de conducción de corriente amperes: 100, Voltaje maximo de operación: 12,470 voltios, Temperatura máxima de operación: 90°C. Material: cobre. Color: negro.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joanly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- ALAMBRE THHN NO. 2/0

Nombre del Requerimiento: ALAMBRE THHN, AWG NO. 2/0

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Alambre THHN, AWG NO. 2/0, **Capacidad de Corriente, Nominal** 195 A **Sección** 2/0 AWG/ 67.44mm² **Diámetro Exterior Aprox.** 14.45 mm **Peso Total Aprox.** 666 kg/km **Temperatura Máxima de Operación** **Nominal**: 90°C **Cortocircuito**: 250°C **Resistencia Eléctrica DC** a 20°C 0.266 Ohm/km	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Jaely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento e Instalaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- ADAPTADOR IMC DE 3 PULGADAS

Nombre del Requerimiento: ADAPTADOR IMC DE 3 PULGADAS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Adaptador IMC de 3 pulgadas de buena calidad.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joanly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- REGISTRO MT

Nombre del Requerimiento: CONFECCION DE REGISTRO MT 1,20X0,60X0,40MTS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Confección de registro en bloques de hormigon de 6 pulgadas, Dimensión: 1,20 m de profundidad x 0,60m de largo x 0,40 m de ancho. Uso: cableado electrico. Incluye corte de capa vegetal, excavación, moviento de tierra y bote de material inservible. Llenado de huecos con bastones de 3/8´´ y hormigón en las esquinas. Terminación: pañete interior y tapa con enganches	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT-FUSIBLE DE 15 AMPERES

Nombre del Requerimiento: FUSIBLE DE 15 AMPERES

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Fusible de 15 kva de buena calidad. Garantia minima: dos (2) años.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joanly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- ESPIGA PARA CONO DE ALIVIO

Nombre del Requerimiento: ESPIGA PARA CONO DE ALIVIO

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Espiga para cono de alivio de buena calidad, hasta 35 kV Desempeño confiable. Los conectores tipo vástago serie SC 3M™ se pueden utilizar con terminaciones 3M™ que se contraen con el frío. Para utilizar con conductores de Aluminio o Cobre	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
Dpto. de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT-CUT-OUT DE DISTRIBUCION 200 AMPERES

Nombre del Requerimiento: CUT-OUT 200 AMPERES

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Material aislante: porcelana, Tensión Nominal (kV): 27, Corriente Nominal (A): 200, BIL (KV): 150, Corriente de cortocircuito asimétrica (kA): 12, Distancia de fuga (MM): 440. Incluye: 1. Base del Seccionador 2. Tubo Portafusible 3. Base Portafusible 4. Gancho 5. Borne o terminal de entrada 6. Borne o terminal de salida, Garantia minima: Dos (2) años.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- CURVA DE 3 PULGADAS PVC

Nombre del Requerimiento: CURVA DE 3 PULGADAS DE PVC

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Curva de 3 pulgada SDR-41 presión.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- CONO DE ALIVIO

Nombre del Requerimiento: CONO DE ALIVIO

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Cable neutro concéntrico revestido. Terminación de cable exterior, de buena calidad. Garantia minima: un (1) año.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Jonly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT-CONFECCION DE ZANJA

Nombre del Requerimiento: CONFECCION DE ZANJA

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Confección de zanjas de 1,52 metros de profundidad por 5.0 metros de largo por 0,30 metros de ancho. (A corde con las normas de la Distribuidora de Electricidad, EDESUR). Incluye bote de material inservible, asiento de arena para las tuberias y limpieza final.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	**Aprobado Por:**
Joanly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT- CONDULET IMC DE 3 PULGADAS

Nombre del Requerimiento: CONDULET IMC DE 3 PULGADAS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Condulet IMC de 3 pulgadas de buena calidad.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing. de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joenly Finard	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
Dirección de Mantenimiento
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-APARARAYOS

Nombre del Requerimiento: APARARAYOS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Corriente nominal de descarga a 15 kA. Constituido por resistores de óxidos metálicos no lineales sin explosores integrados. Garantia minima: Dos (2) años.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joely Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- TUBERIA DE 3 PULGADAS

Nombre del Requerimiento: TUBERIA DE 3 PULGADAS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Tuberia de 3 pulgada SDR-41 presión.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joenly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
División de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA REFERENCIA DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS

Codigo Referencia: FT- TUBERIA IMC DE 3 PULGADAS

Nombre del Requerimiento: TUBERIA IMC DE 3 PULGADAS

Fecha de Emisión: 10-07-2023

DESTINO: EDIFICIO DE LAS CORTES (EDIFICIO VIEJO) PGR **REQ: 023-3526**

	Datos Tecnicos	Unidad	Especificaciones
1)	**Caracteristicas Generales**		*
1.1	Cantidad		**UNIDAD**
1.2	Color: N/A	-	**Requerido**
2.00	**Caracteristicas Tecnicas**	-	*
2.01	Tuberia IMC de 3 pulgadas, galvanizado. Propiedades mecánicas del acero ESFUERZO DE FLUENCIA: 25,000 Mínimo ESFUERZO DE TENSIÓN: 47,000 Mínimo PORCENTAJE DE ELONGACIÓN: 23% Aprox.	-	**Requerido**

3) Imagen de Referencia

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	**El oferente debe realizar visita al terreno antes de elaborar su propuesta con un Ing de la División Mantenimiento e Infraestructura de la PGR (OBLIGATORIO).**

Elaborado por:	Aprobado Por:
Joanly Linares	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección de Mantenimiento de Edificaciones
Santo Domingo, Rep. Dom